ОгнеПром
Научно-Производственная Компания

127566, Москва, Высоковольтный проезд,
д.1, стр.49, офис 316
Телефон: +7 (499) 519-03-07
e-mail: info@npkogneprom.ru
www.npkogneprom.ru, www.огнепром.рф

Огнезащитная краска на водной основе
ТИТАН-Д
для огнезащитной обработки деревянных конструкций
1-я группа огнезащитной эффективности
ТУ 2316-015-68116116-11

Огнезащитная краска «ТИТАН-Д» представляет собой однокомпонентный, воднодисперсионный материал вспучивающегося типа. Покрытие, формируемое на основе огнезащитной краски «ТИТАН-Д» предназначено для огнезащиты древесины и материалов на ее основе.

Огнезащитные свойства краски «ТИТАН-Д» основываются на многократном вспучивании в процессе теплового воздействия на защищаемую поверхность конструкции при пожаре.

Объекты применения:

- деревянные конструкции гражданского и промышленного строительства.

Область применения:

- обеспечений первой группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций, эксплуатируемых без прямого попадания капельной влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надежность;
- экологическая чистота
- поставляется в готовом виде;
- отличная укрывистость;
- невысокая стоимость;
- превосходный внешний вид;
- наносится за один проход;
- длительный срок службы.

ОгнеПром
Научно-Производственная Компания

127566, Москва, Высоковольтный проезд,
д.1, стр.49, офис 316
Телефон: +7 (499) 519-03-07
e-mail: info@npkogneprom.ru
www.npkogneprom.ru, www.огнепром.рф

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КРАСКИ «ТИТАН-Д»

Наименование параметра	Значение
Цвет краски	белый
Блеск покрытия	матовый
Характеристика по основе	водная
Степень перетира по методу «клин», мкм	80
Сухой остаток	70±5%
Огнезащитная эффективность	I группа
Срок службы покрытия	не менее 25 лет
Диапазон температур эксплуатации покрытия, °С	от -50 до +50

ПОКАЗАТЕЛИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе»)

Огнезащитная эффективность	I-ая группа огнезащитной эффективности
Расход краски на 1 м^2, кг.	0,4

Огнезащитная краска «ТИТАН-Д» наносится при помощи аппаратов безвоздушного напыления типа «Titan», «Graco», «Wagner» или вручную, кистью, валиком и т.п. Огнезащитная краска наносится на подготовленную поверхность за один или два подхода. При нанесении следует обеспечить 100% укрывистость обрабатываемой поверхности.

С более подробной информацией по устройству и эксплуатации огнезащитной краски «ТИТАН-Д» можно ознакомиться в ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ № 015-И-У.

Огнезащитная краска «ТИТАН-Д» соответствует требованиям федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

127566, Москва, Высоковольтный проезд,
д.1, стр.49, офис 316
Телефон: +7 (499) 519-03-07
e-mail: info@npkogneprom.ru
www.npkogneprom.ru, www.огнепром.рф

Огнезащитная краска «ТИТАН-Д» производится с учетом высоких требований предъявляемых к менеджменту системы качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Сертификаты соответствия:

№ C-RU.ПБ25.В.02141

Огнезащитные материалы компании НПК «Огнепром» применялись на объектах:

Космодром «Восточный»;

Объекты зимней олимпиады в г.Сочи;

Ледовый дворец «Арена легенд» (реконструкция территории «ЗИЛ»);

Генштаб Министерства Обороны РФ;

Реконструкция летно-испытательной базы ОАО «Компания «Сухой»;

Авиационные ангары корпорации РСК «МиГ»;

Завод по уничтожению химического оружия в Удмуртской Республике;

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева;

Логистический центр «Атлант Парк»;

Тульский кремль;

Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот»;

Мебельный магазин «ТРИ КИТА»;

Дрожжевой завод в Данкове;

Сеть магазинов «Лента»;

а также на многих других объектах промышленного и гражданского назначения.